

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 93/1/61

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» С. НИЖНИЙ НОЙБЕР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Межидов Х.А.

Отдел надзорной деятельности и про- № 93
филактической работы по Гудермес-
скому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа ГПН)

от « 20 » октября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _____ ч _____ мин.

« 26 » октября 2021 г. по _____ ч _____ мин. « 26 » октября 2021 г.

проведена проверка

Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Чеченской Республике Шамурзаев Халид Абубакарович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» С. НИЖНИЙ НОЙБЕР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО») , с.Н.Нойбера, ул. Свободы 27

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Салыхова Эльмира Исаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 3	14.06.2022	
2	При эксплуатации объекта защиты руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащит-	Постановление правительства РФ № 1479 : п.13	14.06.2022	

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 3	14.06.2022	
2	При эксплуатации объекта защиты руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащит-	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 13	14.06.2022	

	тушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")			Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 9	14.06.2022	подпись)
6	Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 17,6	14.06.2022	
7	На объекте защиты запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Постановление правительства РФ № 1479 : п.35 в)	14.06.2022	
8	Здания и сооружения оборудовать молниезащитой в соответствии	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требова-	14.06.2022	

Шамурзаев Халид Абубакарович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » октября 2021 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:



Заведующий Салыхова Эльмира Исаевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » октября 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.