

Муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования
Гудермесского муниципального района»

Муниципальное учреждение «Гуьмсан муниципальни к1оштан
школал хьалхара дешаран урхалла»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Солнышко» с.Нижний Нойбер

(МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гуьмсан
муниципальни к1оштан Лаха Нойберара «Берийн беш №2 «Солнышко»

АКТ

09.01.2024г

№ 1

проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации

Комиссия в составе:

Исполнитель – ООО «Бастион»

Заказчик - МБДОУ « Детский сад № 2 «Солнышко»

Составили настоящий акт в том, что система автоматической
пожарной сигнализации в помещениях МБДОУ «Детский сад №2
«Солнышко», расположенный по адресу: Гудермесский район с.Нижний
Нойбер ул.Свободы №27; находится в работоспособном состоянии.

Работа по техническому обслуживанию автоматических установок
пожарной сигнализации проводит Д.С.Юсупов

Договор № 03 от 15.01.2019 г.

Заведующего

Исполнитель



Э.И.Салыхова

Д.С.Юсупов

Муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования
Гудермесского муниципального района»
Муниципальни учреждени «Гуьмсан муниципальни к1оштан
школал хьалхара дешаран урхалла»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Солнышко» с.Нижний Нойбер
(МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»)

Муниципальни бюджетни школал хьалхара дешаран учреждени «Гуьмсан
муниципальни к1оштан Лаха Нойберара «Берийн беш №2 «Солнышко»

АКТ

09.01.2024г

№ 2

проверки работоспособности источников наружного противопожарного
водоснабжения.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Гудермесского муниципального района с.Нижний Нойбер ул. Свободы
№ 27 «Детский сад № 2 «Солнышко»

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

председателя комиссии – Саляхова Э.И. Заведующий ДОУ

и членов комиссии:

Турлаева М.Н. – Заведующий по АХЧ

Закриева З.Ш. - председатель профсоюза,

Инспектор по кадрам - Идрисова А.Р.

составили настоящий акт в том, что: пожарные водоемы в количестве 2 шт.,
водоемы $V = 100 \text{ м}^2$ соответствуют необходимым требованиям, находятся в
исправном состоянии, подъезд соответствует. Замечания и предложения
комиссии: нет.

Заключение комиссии о готовности пожарного водоема: пожарные водоемы
ГОТОВЫ.

Председатель комиссии Э.И.Салыхова Э.И.Салыхова

Члены комиссии:

- М.Н.Турлаева М.Н.Турлаева
- З.Ш.Закриева З.Ш.Закриева
- А.Р.Идрисова А.Р.Идрисова

Муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования
Гудермесского муниципального района»

Муниципальни учреждени «Гуьмсан муниципальни к1оштан
школал хьалхара дешаран урхалла»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Солнышко» с.Нижний Нойбер

(МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»)

Муниципальни бюджетни школал хьалхара дешаран учреждени «Гуьмсан
муниципальни к1оштан Лаха Нойберара «Берийн беш №2 «Солнышко»

Акт

09.01.2024

№ 03

проведения тренировочной эвакуации детей из здания.

I. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. Наименование учреждения – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 «Солнышко» Гудермесского муниципального района.
2. Этажность здания – здание двухэтажное.
3. Количество основных эвакуационных выходов – 9 выходов
4. Количество обслуживающего/педагогического персонала – 48/24
5. Общее количество детей – 229
6. В момент эвакуации в здании находилось детей – 175

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

1. Способ оповещения – звонок
2. Количество использованных выходов при эвакуации – 6
3. Время эвакуации детей после оповещения: через 10 мин.
4. Нормативное время эвакуации (зимнее) 10 мин.
5. Место сбора детей учащихся после эвакуации в зимнее время – спортивная площадка, беседки.

III. ВЫВОДЫ

1. Эвакуацию детей признать удовлетворительной.
2. Действия обслуживающего/педагогического персонала признать удовлетворительными.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Провести учёбу по порядку проведения эвакуации воспитанников с работниками пищеблока и прачечной.
2. Повторную тренировку по экстренной эвакуации воспитанников провести в мае 2025 года.

Заведующий
Ответственный по ПБ

С.П.Шува

Э.И.Саляхова
М.Н.Турлаева

Муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования

Гудермесского муниципального района»

Муниципальни учреждени «Гуьмсан муниципальни к1оштан

школал хьалхара дешаран урхалла»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 2 «Солнышко» с.Нижний Нойбер

(МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»)

Муниципальни бюджетни школал хьалхара дешаран учреждени «Гуьмсан

муниципальни к1оштан Лаха Нойберара «Берийн беш №2 «Солнышко»

Акт

09.01.2024г

№ 04

Мы, нижеподписавшиеся, ответственные за эксплуатацию газовой котельной МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» составили настоящий акт о том, что произвели проверку герметичности системы освещения котельной. При этом установлено, что система освещения котельной герметична.

М.Н.Турлаева - заведующий хозяйством 

А.С.Дудаева - оператор котельной 

А. Ж. Элипханова - оператор котельной 

Я. Б. Насуханова - оператор котельной 

С.С. Висалиев – оператор котельной 

Муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования
Гудермесского муниципального района»

Муниципальни учреждени «Гуьмсан муниципальни к1оштан
школал хьалхара дешаран урхалла»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Солнышко» с.Нижний Нойбер

(МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»)

Муниципальни бюджетни школал хьалхара дешаран учреждени «Гуьмсан
муниципальни к1оштан Лаха Нойберара «Берийн беш №2 «Солнышко»

Акт

09.01.2024г

№ 05

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя комиссии:


М.Н.Турлаевой - заведующий хозяйством, членов комиссии
С.С.Висалиевым - оператора котельной, А.Ж. Элипхановой - оператора
котельной Я.Б. Насухановой - оператора котельной, А.С. Дудаевой -
оператора котельной составили настоящий акт о том, что произвели
гидравлическое испытание отопительных котлов при давлении 3 атм. В
течении 40 минут утечки воды не обнаружено.

Комиссия постановила: котлы к работе готовы.

М.Н.Турлаева - заведующий хозяйством



А.С. Дудаева - оператор котельной




А. Ж. Элипханова - оператор котельной



Я. Б. Насуханова - оператор котельной



С.С. Висалиев – оператор котельной



Муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования
Гудермесского муниципального района»

Муниципальни учреждени «Гуьмсан муниципальни к1оштан
школал хьалхара дешаран урхалла»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Солнышко» с.Нижний Нойбер

(МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»)

Муниципальни бюджетни школал хьалхара дешаран учреждени «Гуьмсан
муниципальни к1оштан Лаха Нойберара «Берийн беш №2 «Солнышко»

Акт

09.01.2024г


№ 06

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя комиссии:
М.Н.Турлаевой - заведующего хозяйством; членов комиссии: С.С. -
Висалиевым - оператора котельной, А. Ж. Элипхановой - оператора
котельной, Я.Б. Насухановой - оператора котельной, А.С. Дудаевой -
оператора котельной составили настоящий акт о том, что произвели
повторную комплексную проверку отопительной системы.

В результате проверки никаких неполадок не обнаружено, отопительная
система в рабочем состоянии.

М.Н.Турлаева - заведующий хозяйством 

А.С.Дудаева - оператор котельной 

А. Ж. Элипханова - оператор котельной 

Я. Б. Насуханова - оператор котельной 

С.С. Висалиев – оператор котельной 