

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г.Гудермес, ул. Еременка,13 А., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 95/1/54

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» С. НИЖНИЙ НОЙБЕР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Эльмурзаев А.Ш.

Отделение надзорной деятельности и № 95
профилактической работы по Гудер-
месскому району УНД и ПР ГУ МЧС

России по ЧР

(наименование органа ГПН)

от « 29 » июля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин.

« 7 » августа 2019 г. по 11 ч 30 мин. « 7 » августа 2019 г.

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской
Республике Халимов Рамзан Сулейманович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» С. НИЖНИЙ НОЙБЕР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО») , с.Н.Нойбера, ул. Свободы 27

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с И.о. заведующего Идрисова Аминат Рамзановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Лицо ответственное за пожарную безопасность допущенное к работе на объекте без прохождения пожарно-технического минимума направить на обучение. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 3	29.10.2019	
2	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	29.10.2019	
3	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	29.10.2019	
4	На объекте с массовым пребыванием людей руководителю организации провести не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 12	29.10.2019	
5	На объекте защиты оборудовать светильник колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.(Кабинет инспектора по кадрам)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	29.10.2019	
6	На объекте защиты оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(Пищеблок)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	29.10.2019	

7	На объекте защиты оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(Первый этаж - коридор)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	29.10.2019	
8	На объекте защиты оборудовать светильник колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.(Мед. пункт)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	29.10.2019	
9	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации.(Кабинет-логопеда)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	29.10.2019	
10	На объекте защиты оборудовать светильник колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.(Гардеробная)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	29.10.2019	
11	На объекте защиты оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(Группа "Капелька")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	29.10.2019	
12	На объекте защиты оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(Второй этаж - коридор)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	29.10.2019	
13	На объекте защиты оборудовать светильник колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.(Группа "Почемучки" - игровой зал)	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	29.10.2019	
14	На объекте защиты оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(Группа "Пчелки")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	29.10.2019	
15	На объекте защиты оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(Группа "Звездочка")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	29.10.2019	
16	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправность двух огнетушителей.(Пожарный щит)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	29.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октября 2019 г.
(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан Сулейманович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 8 » августа 2019г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

« 8 » августа 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.

