

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail:
und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР**

(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г.Гудермес, ул. Еременка,13 А., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ЧР, г.Гудермес, ул.

Еременка,13 А.

(место составления акта)

«7» августа 2019 г.

(дата составления акта)

«13» час «30» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 95

«7» августа 2019г по адресу/адресам: С.Н.Нойбера, ул. Свободы 27

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора
Гудермесского район района по пожарному надзору Эльмурзаев А.Ш. №95 от 29 июля 2019г. и
ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» С. НИЖНИЙ НОЙБЕР ГУДЕРМЕССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«7» августа 2019г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа

«7» августа 2019г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Гудермесскому район району,
ЧР, г.Гудермес, ул. Еременка,13 А., т.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена:** (заполняется при проведении
выездной проверки) Идрисова А.Р., , 31.07.2019 г. 10 час. 17 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«29» ноября 2018 г. № 2019020424

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан Сулейманович, эксперты не
привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций)


При проведении проверки присутствовали: И.О. заведующего Идрисова Аминат Рамзановна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Лицо ответственное за пожарную безопасность допущено к работе на объекте без прохождения пожарно-технического минимума. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», Правила противопожарного режима в РФ : п. 3);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», Правила противопожарного режима в РФ : п. 61);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», Правила противопожарного режима в РФ : п. 55);
- На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не проводит не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», Правила противопожарного режима в РФ : п. 12);
- На объекте защиты светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (Кабинет инспектора по кадрам, Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (Пищеблок, Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (Первый этаж - коридор, Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (Мед. пункт, Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации, один датчик АПС сломан. (Кабинет-логопеда, Правила противопожарного режима в РФ : п. 61);
- На объекте защиты светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (Гардеробная, Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты светильника эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (Группа «Капелька», Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (Второй этаж - коридор, Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (Группа «Почемучки» - игровой зал, Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (Группа «Пчелки», Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (Группа «Звездочка», Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправность двух огнетушителей. (Пожарный щит, Правила противопожарного режима в РФ : п. 478).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан Сулейманович

«7» Августа 2019г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.О. заведующего Идрисова Аминат Рамзановна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«7» Августа 2019г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.