

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail:  
und\_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР**

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Чеченская Республика, г.

Гудермес, ул.

Еременка, 13а.

(место составления акта)

**«23» сентября 2020 г.**

(дата составления акта)

**« 11 » час « 50 » мин**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 52**

«22» сентября 2020г по адресу/адресам: С.Н.Нойбера, ул. Свободы 27

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора  
Гудермесский муниципального района района по пожарному надзору Межидов Х.А. №52 от  
18 сентября 2020г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной  
безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» С. НИЖНИЙ НОЙБЕР ГУДЕРМЕССКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«23» сентября 2020г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин. Продолжительность 2

«22» сентября 2020г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по  
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / 2 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Гудермесский муниципальному  
район району, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., т.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении  
выездной проверки) заведующая Салыхова Э.И.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

«29» ноября 2019 г. № 2020027081

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившие проверку: Старший дознаватель отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Дебиров Хункурпаша Ханпашаевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Э.И.Салыхова


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В ходе проведения проверки:**

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На объекте защиты двери эвакуационных выходов закрыты на замок и отсутствует информация о месте хранения ключа (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 36);
- На объекте защиты руководитель не обеспечил здание котельной автоматической пожарной сигнализации. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», НПБ 110-03 п. 4.);
- в помещении котельной светильник эксплуатируются со снятыми колпаком (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42);
- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ч. 7 ст. 83);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (ограждений) на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», Правила противопожарного режима в РФ : п. 24);
- здание склада не оборудовано пожарно охранной сигнализацией (здание склада , НПБ 110-03 п. 4);
- Руководитель организации не обеспечил склада помещения огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», Правила противопожарного режима в РФ : п. 70);
- Руководитель организации не обеспечил подсобное помещения огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», Правила противопожарного режима в РФ: п. 70);
- помещение подсобного помещения не оборудовано пожарно охранной сигнализацией (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», НПБ 110-03 п. 4);
- На объекте защиты руководитель организации не обработал деревянные конструкции чердачного помещения огнезащитным составом (покрытием). (СП 4.13130.2009 п 5.2.4.12). (МБОУ «ГУДЕР-МЕССКАЯ СШ №10»)(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО», СП 4.13130.2013);
- Здание котельной не оборудовано пожарной охранной сигнализацией. (НПБ 110-03 п. 4).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):





(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя  
юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: \_\_\_\_\_
6. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший дознаватель отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Дедиров Хункурпаша Ханпашаевич

«23» Сентября 2020г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Дедиров

«23» Сентября 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.