

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-  
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР**

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» С. НИЖНИЙ НОЙБЕР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИ-  
ПАЛЬНОГО РАЙОНА (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Межидов Х.А.*

*Отдел надзорной деятельности и про- № 52  
филактической работы по Гудермес-  
скому муниципальному району УНД и  
ПР ГУ МЧС России по ЧР*

(наименование органа ГПН)

от « 18 » сентября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 23 » сентября 2020 г. по 11 ч 50 мин. « 23 » сентября 2020 г.

проведена проверка

*Старший дознаватель отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Чеченской Республике Дебиров Хункурпаши Ханпашаевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-  
СКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО» С. НИЖНИЙ НОЙБЕР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬ-  
НОГО РАЙОНА (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «СОЛНЫШКО»)* , с.Н.Нойбера, ул. Свободы 27

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Заведущей Саляховой Э.И.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты двери эвакуационных выходов закрыты на замок и отсутствует информация о месте хранения ключа(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 36	16.12.2020	
2	На объекте защиты руководитель не обеспечил здание котельной автоматической пожарной сигнализацией.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	НПБ 110-03 п.4.	16.12.2020	
3	в помещении котельной светильник эксплуатируются со снятыми колпаком (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	16.12.2020	
4	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	16.12.2020	
5	На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуа-	Правила противопожарного режима в РФ : п. 24	16.12.2020	



	тационных испытаний пожарных лестниц (ограждений) на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")			
6	здание склада не оборудовано пожарно охранной сигнализацией (здание склада )	НПБ 110-03 п.4	16.12.2020	
7	Руководитель организации не обеспечил склада помещения огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	16.12.2020	
8	Руководитель организации не обеспечил подсобное помещения огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	Правила противопожарного режима в РФ: п. 70	16.12.2020	
9	помещение подсобного помещения не оборудовано пожарно охранной сигнализацией (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	НПБ 110-03 п. 4	16.12.2020	
10	На объекте защиты руководитель организации не обработал деревянные конструкции чердачного помещения огнезащитным составом (покрытием). (СП 4.13130.2009 п 5.2.4.12).(МБОУ "ГУДЕРМЕССКАЯ СШ №10")(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО")	СП 4.13130.2013	16.12.2020	
11	Здание котельной не оборудовано пожарной охранной сигнализацией.	НПБ 110-03 п. 4	16.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабря 2020 г.

(квартал, месяц).

Старший дознаватель отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Дебиров Хункурпаша Ханпашаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

« 23 » сентября 2020г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

заведующая Э.И.Салыхова  
(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » сентября 2020г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.